



0099/CPR/A43/0340



020/003544



Aplicación recomendada

- Aislamiento térmico de conductos metálicos de climatización.

DoP 34AIR34AK16091

Manta de lana mineral **URSA AIR** para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierta por su cara exterior con un complejo kraft-aluminio reforzado y provisto de lengüeta.

Características técnicas certificadas

	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	0,034 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	20°C	0,036 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C	0,040 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C	0,045 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)	A2-s1,d0	
	Resistencia a la difusión del vapor de agua	MV1 - 148,15 m²h Pa/mg	

Código designación MW-EN 14303-T3-MV1



Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m²/Pq	Pq/palet	m²/palet	Rt m²·K/W
2133462	30	1,15	18,00	S	1	20,70	18	372,60	0,88
2142679	45	1,15	11,50	S	1	13,23	18	238,05	1,32

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C