



0099/CPR/A43/0339 020/003546

Aplicación recomendada
• Aislamiento térmico de conductos metálicos de climatización por el exterior.

DoP 34AIR34AL16091

Manta de lana mineral **URSA AIR** para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización conforme a la norma UNE EN 14303, recubierta por su cara exterior con un complejo aluminio puro reforzado con malla de vidrio.

Características técnicas certificadas

	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	10°C	0,034 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	20°C	0,036 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	40°C	0,040 W/m·K
	Lambda ($\lambda_{90/90}$)	60°C	0,045 W/m·K
	Reacción al fuego (Euroclases)	A1	
	Resistencia a la difusión del vapor de agua	MV1 - 148,15 m ² h Pa/mg	

Código designación MW-EN 14303-T3-MV1



Rollo

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Dis.	Ud./Pq	m ² /Pq	Pq/palet	m ² /palet	Rt m ² ·K/W
2137367	30	1,20	16,00	C	1	19,20	18	345,60	0,88
2142678	45	1,20	11,50	C	1	13,80	18	248,40	1,32

NOTA Indicadas resistencias térmicas a 10 °C